

华能(高青)新能源有限公司
华能唐坊光伏电站配套 220 千伏送出工程(滨州段)
竣工环境保护验收组意见

2023 年 12 月 2 日，华能(高青)新能源有限公司按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求，组织召开了华能唐坊光伏电站配套 220 千伏送出工程(滨州段)竣工环境保护验收会议。参加会议的有：建设单位华能(高青)新能源有限公司、验收调查单位山东益景检测技术有限公司、监测单位山东鼎嘉环境检测有限公司及技术专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报等，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收组意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程由 220kV 单回架空线路组成，送出线路工程由 G14 塔接至博兴县 220kV 王木站内，新建 220kV 单回架空线路 7.7km，全线位于滨州市博兴县境内。

实际总投资 1350 万元，其中环保投资 35 万元。

二、工程变动情况

根据《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射[2016]84号)，本工程主要建设内容与环评阶段的建设内容一致，无变动情况。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件中提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态环境保护措施，生态恢复状况良好；输电线路周围及环境保护目标处电磁环境和声环境监测值均满足相关标准要求；施工期废水、固体废物等污染物均得到妥善处理；已制定突发环境事件应急管理制度，环境风险控制措施可行。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及批复中的各项要求，工程电磁环境及声环境监测结果均符合标准，生态环境、水环境及固体废物的影响满足相关要求。符合建设项目竣工环境保护验收条件，可以通过验收。

六、后续要求

进一步加强运行期环境检测、环境管理，做好公众沟通和科普宣传工作。

验收工作组

2023年12月2日

附 华能唐坊光伏电站配套 220 千伏送出工程(滨州段)竣工环境保护验收工作组名单

验收工作组	机构	姓名	工作单位	职务/职称	签字
组长	建设单位	周军	华能(高青)新能源有限公司	工程师	周军
成员	技术专家	王玉超	淄博市环境污染防控中心	科长	王玉超
		马君健	山东省分析测试中心	高工	马君健
	调查表编制单位	陈翔宇	山东益景检测技术有限公司	工程师	陈翔宇
	验收监测单位	陈言聪	山东鼎嘉环境检测有限公司	工程师	陈言聪